

pojednávane spojené s miestnym zisťovaním oznámením č. 1/2011/00085-02 zo dňa 22.2.2011 a verejnou vyhláškou. V citovanom oznámení o začatí konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na konaní boli konštatované nasledovné skutočnosti:

1. Označenie stavby: „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy, stavba č. 31 – Vysoká – kanalizácia.
2. Navrhovateľ ku žiadosti predložil certifikáty od použitých výrobkov, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov, preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác č. 228/09, porealizačné zameranie stavby, prevádzkový poriadok, projekt skutočného vyhotovenia, a správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 66 €. Ku kolaudácii predmetnej stavby sa vyjadrili: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov, Správa a údržba ciest PSK Prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, VVS, a.s., Košice, Závod Prešov Obec Vysoká, Jozef Bujňák, Vysoká 71.
3. Výstavba vodnej stavby bola povolená rozhodnutím ObÚ ŽP v Prešove č. ObÚŽP/2006/00044-00034-11/UL-ŠVS zo dňa 12.5.2006.
4. Porovnaním skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou vo vodoprávnom konaní boli zistené odchýlky: 1. Stoka „AB-1“ bola zrealizovaná v rámci povolenej stoky „AB“. 2. Skrátenie stoky „B“ o 31,5 m z dôvodu nesúhlasu vlastníka parcely č. 22. 3. Skrátenie vetvy „C“ o 112 m z dôvodu obtiažnosti výstavby stoky v súbehu s miestnym potokom s napojením do stoky „A“. 4. Stoka „CA“ sa nerealizovala z dôvodu napojenia rodinného domu na stoku „CB“. 5. Stoka „C-I“ vybudovaná navyše v trase pôvodnej stoky „C“ z dôvodu obtiažnosti výstavby v súbehu s miestnym potokom a iným miestom napojenia na stoku „A“. 6. Predĺženie Stoky „CB“ o 8,0 m z dôvodu napojenia jedného rodinného domu do tejto stoky namiesto stoky „CA“. 7. Na základe rozhodnutia (R EK) CCI 2004 SK CPE 005 o poskytnutí pomoci pre predmetný projekt boli do projektu navyše začlenené verejné časti vodovodných prípojek k rodinným domom v počte 49 ks celkovej dĺžky 288,19 m, ktoré sú umiestnené na verejnom priestranstve miestnych komunikácií.

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, pracovisko Sabinov, orgán štátnej vodnej správy kolaudačné konanie v predmetnej veci z dôvodu nesúhlasného stanoviska Správy a údržby ciest PSK Prešov a pripomienok obce Vysoká prerušil a vyzval žiadateľa, aby v lehote do 30 dní doložil súhlasné stanovisko. Listom doručeným dňa 10.6.2011 bolo tunajšiemu úradu doručené súhlasné stanovisko ku kolaudácii stavby.

Pretože vybudovaná vodná stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, neohrozuje záujmy spoločnosti, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ustanovením § 120, § 81 a 82 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb.